



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE

18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sekr.: (86) 276-30-70, fax: (86) 276-30-72
e-mail: pssezambrow@wp.pl

Zambrów, dn. 06.03.2020 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zambrowie
18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sekr.: (86) 276-30-70, fax: (86) 276-30-72
e-mail: pssezambrow@wp.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SZUMOWO
W P. S. S. P. O.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
18-305 Szumowo
06.03.2020
ul. Przemysłowa 5

HK.4410.6.2020

Ilość zakupionych
Podp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Paproć Duża gm. Szumowo w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 25.02.2020 r. w Sklepie spożywczym w Paproci Dużej biorąc pod uwagę wyniki sprawozdań:

- Nr M.54.281.2020 z dn. 28.02.2020 r., Nr F.54.130.2020 z dn. 27.02.2020r. (próbka wody oznaczona kodem 330/F/M) sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łomży, ul. Dworna 21

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Decyzją Nr 17.HK.D.2019 z dnia 20.12.2019 r. woda z wodociągu Paproć Duża jest warunkowo dopuszczona do spożycia do 31.07.2020 r. ze względu na przekroczenie amonowego jonu ($0,70 \pm 0,07$ mg/l) oraz mętności ($1,9 \pm 0,4$ NTU).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrowie

Robert Orłowski

W załączeniu dla adresata:

Sprawozdania z badań wody NR F.54.130.2020 z dn. 27.02.2020 r., NR M.54.281.2020 z dn. 28.02.2020 r. (próbka wody oznaczona kodem 330/F/M)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo

niepodlega