



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE

18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrów 50
tel. sekr.: (86) 276-30-70, fax: (86) 276-30-72
e-mail: pssezambrow@wp.pl

Zambrów, dn. 06.03.2020 r.

06.03.2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zambrówie
18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrów 50
tel. (86) 276-30-70, fax (86) 276-30-72
e-mail: pssezambrow@wp.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
18-305 Szumowo
ul. Przemysłowa 5

HK.4410.18.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrówie działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu Wyszomierz Wielki gm. Szumowo w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.02.2020 r. w Hydroforni Wyszomierz Wielki biorąc pod uwagę wyniki sprawozdania:

- nr HKL.501.335.2020 z dn. 24.02.2020 r. (próbka wody oznaczona kodem 335/S) sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Decyzją Nr 10.HK.D.2019 z dnia 03.09.2019 r. woda z wodociągu Wyszomierz Wielki jest warunkowo dopuszczona do spożycia do 31.12.2023 r. ze względu na przekroczenie manganu ($56,8 \pm 6,1 \mu\text{g/l}$).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrówie

Robert Orłowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Szumowo, ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWIENIA
NIEPODLEGŁOŚCI