



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAMBROWIE

18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sek. (086) 276 30 70, fax.: (086) 276 30 72
e-mail: pssezambrow@wp.pl

Zambrów, dn. 06.06.2018r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zambrowie
18-300 Zambrów, ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. sek. 276 30 70, fax. 276 30 72
www.podlaskie.pl

Wójt Gminy Szumowo
ul. 1-go Maja 50
18-305 Szumowo

HK.45.3.2018

Komunikat o pogorszeniu jakości wody

w wodociągu sieciowym Srebrny Borek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w dniu 23.05.2018r. (wynik: sprawozdanie NR HKL.501.1054.2018 z dn. 29.05.2018r.) z wodociągu **Srebrny Borek, gm. Szumowo** zaopatrującego miejscowości: Srebrny Borek, Krajewo-Lętowo, Ostróżne, Srebrna (Jarzębie), Krajewo Budziły, Żabikowo Rządowe, Kalinowo stwierdzono podwyższoną mętność, nieakceptowalny zapach roślinny oraz przekroczenie jonu amonowego w wodzie. Woda warunkowo przydatna do spożycia po przegotowaniu przez 2 minuty i pozostawieniu do ostygnięcia. Trwające prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zambrowie


Irena Gorska

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 50, 18-305 Szumowo
3. a/a